

ประกาศองค์การคลังสินค้า
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

.....
ด้วยองค์การคลังสินค้า มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ เครื่อง


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าวข้างต้น
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานขององค์การคลังสินค้าหรือของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การคลังสินค้า ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ งานจัดหาพัสดุ ส่วนงานพัสดุ สำนักอำนวยการ องค์การคลังสินค้า (ชั้น ๘) และดูสถานที่ชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารการสอบราคาได้ที่งานจัดหาพัสดุ ส่วนงานพัสดุ สำนักอำนวยการ องค์การคลังสินค้า (ชั้น ๘) เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๐๗-๕๒๖๑, ๐๒-๕๐๗-๕๒๖๒ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่ www.pwo.co.th (ที่ข่าวและประกาศ) และ www.moc.go.th. (ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาต้องนำหนังสือมอบอำนาจของบริษัท เพื่อขอรับเอกสารสอบราคา)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายอนุกุล แด้มประเสริฐ)
ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/๒๕๕๔
การซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
ตามประกาศองค์การคลังสินค้า
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

.....
ด้วยองค์การคลังสินค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ออส.” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งพัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ รายละเอียดขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง
ห้องสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ องค์การคลังสินค้า ชั้น ๒ ห้อง ๑๐๒๐๑/๒

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบหนังสือคำประกัน (หลักประกันสัญญา)

๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของ ออส. หรือของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนยันมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม ที่ออกให้ก่อนวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน ๑ เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ออกให้ก่อนวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน ๑ เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ อคส. กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการชดเชบหรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ณ ห้องสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การคลังสินค้า ชั้น ๒ ห้อง ๑๐๒๐๑/๒

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งและส่งมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ณ ห้องสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การคลังสินค้า ชั้น ๒ ห้อง ๑๐๒๐๑/๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ พร้อมใบเสนอราคาให้ อคส. เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ อคส. จะยึดไว้เป็นเอกสารของ อคส.

สำหรับแคตตาล็อกหรือรูปถ่ายที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่าย จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอคัดฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นของสอברהค่า ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาและรายละเอียดให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอברהค่าทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นของสอברהค่าตามเงื่อนไขในเอกสารสอברהค่า

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นของใบเสนอราคาที่ปิดผนึกของเรียบร้อยจำหน่ายของ ถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอברהค่าซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอברהค่าเลขที่ ๒/๒๕๕๔” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ อคส. ในเวลาราชการ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ งานจัดหาพัสดุ ส่วนงานพัสดุ สำนักอำนวยการ องค์การคลังสินค้า และของสอברהค่าที่เจ้าหน้าที่ อคส. ได้ลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นของสอברהค่าแล้วจะไม่รับซองสอברהค่าโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอברהค่าจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอברהค่าหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซอง ใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอברהค่าก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง ใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอการรายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ อคส. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอการดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอการรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมีได้เป็นผู้ริเริ่ม ให้มีการกระทำการดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศสอברהค่า หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้า ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอברהค่า คำวินิจฉัย อุทธรณ์ของประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าให้ถือเป็นที่สุด คณะกรรมการเปิดซองสอברהค่าจะเปิดซอง ใบเสนอราคาของผู้เสนอการที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดหาพัสดุ ส่วนงานพัสดุ สำนักอำนวยการ องค์การคลังสินค้า ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองสอברהค่า เว้นแต่ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ อคส. อย่างยิ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และ เห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ อคส. อย่างยิ่ง ก็ให้ ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้ามีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอการดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอברהค่าครั้งนี้ อคส. จะพิจารณาดัดสินด้วยราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๕.๒ หากผู้เสนอการรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นของสอברהค่าไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอการรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียง เล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอברהค่าในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ อคส. เท่านั้น

๕.๓ อคส. สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทำงานของ อคส. หรือทางราชการ
- (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล ร้านค้า หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
- (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ
- (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคาไม่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินใจการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ อคส. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ อคส. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ อคส. เป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ อคส. เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง อคส. จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำให้โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินการตามประกาศสอบราคาซื้อได้ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ อคส. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ อคส. มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากการประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และ อคส. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ อคส. อย่างยิ่ง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้ามีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๔ กับ อคส. ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก อคส. และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ให้ อคส. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย (Cashier Cheque) โดยระบุชื่อ อคส. เป็นผู้รับเงิน และขีดคร่อมเข้าบัญชีเฉพาะผู้รับเงินเท่านั้น (Account Payee Only) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคำประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๓

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. การจ่ายเงิน

ออส. จะจ่ายเงินค่าเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ เครื่อง ตามประกาศสอบราคาดนี้ เป็นงวดเดียว เมื่อ ออส. หรือเจ้าหน้าที่ ออส. ได้ตรวจรับมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับกรณีที่ผู้เสนอราคาที่ อคส. ตกลงซื้อและได้ทำสัญญาซื้อขายตามข้อ ๖ แล้ว ไม่ส่งมอบหรือส่งมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๔.๓ อคส. จะคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวันแต่น้อยกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ของราคา เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ที่ยังไม่ได้รับมอบจนกว่าจะได้ส่งมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ให้ อคส. ถูกต้องครบถ้วน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๖ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบถูกต้องครบถ้วน โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๗ วัน หรือหากความชำรุดบกพร่องเกิดจากเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ที่ตกลงซื้อขายตามสัญญาอยู่ในกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ผู้ขายจะต้องนำเครื่องปรับอากาศใหม่มาเปลี่ยนแทนเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดบกพร่อง โดยจะต้องดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายทั้งสิ้น หรือจัดหาเครื่องปรับอากาศทดแทนของที่เกิดความชำรุดในทันทีเพื่อมิให้งานของ อคส. ต้องเสียหาย

๑๐. ข้อเสนอสิทธิในการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาซึ่ง อคส. ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่ อคส. กำหนด
ดังระบุในข้อ ๖ อคส. จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน
ของ อคส.

เอกสารแนบท้าย

เอกสารสอบราคาเลขที่ ๒/๒๕๕๔

หมายเลข ๑.๑

รายละเอียดขอบเขตงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง
ห้องสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ องค์การคลังสินค้า ชั้น ๒ ห้อง ๑๐๒๐๑/๒

๑. วัตถุประสงค์

องค์การคลังสินค้า มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้งที่
ห้องสหภาพแรงงานฯ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

๒. ขอบเขตงาน

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน มีความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่อง ไม่ต่ำกว่า
๓๖,๐๐๐ บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมพัฒนาระบายอากาศชนิดติดผนัง ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าวข้างต้น

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานขององค์การคลังสินค้าหรือของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบ
ของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การคลังสินค้า
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ
ครั้งนี้

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน คือ

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนเพดาน (Split Type) ได้มาตรฐาน
มอก. ๑๑๕๕, มอก. ๒๑๓๔ - ๒๕๕๕ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

๔.๒ มีค่าขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่าค่าบีทียู
ต่อชั่วโมง ตามที่กำหนด เมื่อทดสอบวัดที่สภาวะอุณหภูมิอากาศภายในห้อง ๒๗ °C DB / ๑๙ °C WB อุณหภูมิ
อากาศภายนอกห้อง ๓๕ °C DB / ๒๔ °C WB โดยในการเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศ สามารถเลือกขนาด
เครื่องปรับอากาศในช่วงทำความเย็นโดยประมาณดังต่อไปนี้ทดแทนกันได้

๔.๓ ต้องมีเอกสารแสดงผลการทดสอบขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ของ
เครื่องปรับอากาศ

๔.๔ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนเพดาน (Floor/Ceiling Type) ต้องมีค่าอัตราส่วน
ประสิทธิภาพพลังงาน หรือ อีอีอาร์ หรือ EER (Energy Efficiency Ratio) ไม่น้อยกว่า ๑๐.๖ บีทียู / วัตต์ โดย
ต้องมีหนังสือรับรองค่า EER จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า เบอร์ ๕ หรือ หนังสือรับรองประสิทธิภาพการประหยัดไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบของมหาวิทยาลัยของรัฐหรือผลการ
ทดสอบจากห้องปฏิบัติการของสถาบันทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

หมายเหตุ :

๑. ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio, EER) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่อง กับ พิกัด กำลังไฟฟ้า
๒. ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่อง (Net Total Room Cooling Effect of a Unit) หมายถึง ความสามารถทั้งหมดของเครื่องที่จะระบายความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) และความร้อนแฝง (Latent Heat) ออกจากบริเวณที่ปรับอากาศต่อหน่วยเวลา ขณะทำงาน ณ ภาวะมาตรฐานที่ใช้ทดสอบ (หน่วยเป็นบีทียูต่อ ชั่วโมง)
๓. พิกัดกำลังไฟฟ้า (Rated Power Input) หมายถึง กำลังไฟฟ้าที่ใช้พร้อมกันของ คอมเพรสเซอร์ พัดลม อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ ที่ประกอบใช้กับ เครื่องปรับอากาศนั้นๆ ขณะทำงาน ณ ภาวะมาตรฐาน ที่ใช้ทดสอบ (หน่วยเป็นวัตต์)

๔.๕ ระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศตามข้อกำหนด ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศที่กำหนด

ขนาดของเครื่องปรับอากาศ		ระดับเสียง (dB)	
วัตต์	บีทียู	ในอาคาร	นอกอาคาร
< ๒,๙๐๐	< ๑๐,๐๐๐	< ๕๐	< ๕๓
๒,๙๐๐ - ๔,๔๐๐	๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐	< ๕๓	< ๕๗
> ๔,๔๐๐	> ๑๕,๐๐๐	< ๕๘	< ๖๒

(หมายเหตุ อ้างอิง จากข้อกำหนดของโครงการฉลากเขียว)

๔.๖ สารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Liquid Refrigerant) ให้ใช้น้ำยา R - ๒๒, R-๑๒๓ R-๑๓๔A, RB-๒๗๖ R-๔๐๑A, R-๔๐๒A, R-๔๐๒B, R-๔๐๔A, R-๔๐๗C, R-๔๑๐A, R-๕๐๘B หรือ สารชนิดอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (พพ.)

๔.๗ ตัวถังของชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Unit) ให้ทำด้วยแผ่นโลหะที่ผ่านการชุบเคลือบผิว พ่นสี หรือทาสี เพื่อป้องกันการเป็นสนิม ความหนาแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. แผ่นโลหะหนาไม่น้อยกว่า ที่กำหนดตามตารางที่ ๑ ของ มอก. ๓๘๕ ที่ผ่านการชุบเคลือบผิว พ่นสี หรือทาสี เพื่อป้องกันการเป็นสนิมโดยผ่านการทดสอบความคงทนของสีที่เคลือบ ตามมาตรฐาน ASTM B๑๑๗ และ ASTM ๑๖๕๔ หรือ พลาสติกอัดแรง หรือ ไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass Reinforce)

๔.๘ ชุดคอนเดนซิ่งต้องประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (Compressor), แผงควบแน่น (Condenser), พัดลมพร้อมมอเตอร์, ข้อต่อพร้อมวาล์วบริการ, ช่องอัดเต็มและล้นท้อ (Discharge and Suction Service Valve), ขั้วต่อสายดิน, ชุดหน่วงเวลา (Delay Timer), วงจรป้องกันโหลดเกิน (Overload Protector), คาปาซิเตอร์ (Capacitor) และอุปกรณ์ ควบคุมการทำงานที่จำเป็น ทั้งนี้ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานภายนอกอาคาร

๔.๙ ชุดคอนเดนซิ่งให้ใช้ชนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ หรือ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ โดยตรงและติดตั้งบนสปริงหรือลูกยางลดการสั่นสะเทือนของ คอมเพรสเซอร์

๔.๑๐ พัดลมของชุดคอนเดนซิ่ง ใช้ชนิดใบกลม (Propeller) ขับลมด้วยมอเตอร์แบบขับเคลื่อนโดยตรง (Direct Drive) ที่มีระบบหล่อลื่น และมีตะแกรงป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดความร้อนหรือกระแสไฟฟ้าสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

๔.๑๑ ชุดแฟนคอยล์ (Fan Coil Unit) ต้องมีปริมาณลมหมุนเวียน (C.F.M) ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์ฟุต ต่อนาที ต่อตันความเย็นหรือตามปริมาณลมหมุนเวียนที่ได้กำหนดไว้ใน การออกแบบ

๔.๑๒ ชุดแฟนคอยล์ ต้องประกอบด้วยแผงอีแวพอเรเตอร์ (Evaporator) พัดลมพร้อมมอเตอร์ แผงเปลือกนอก (Enclosure Panel) พร้อมฉนวนบุเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำควบแน่นบนแผงเปลือกนอก ภาชนะระบายน้ำที่ควบแน่นจากแผงอีแวพอเรเตอร์ แผงกรองอากาศชั่วคราวสายไฟฟ้าและชั่วคราวสายดินสำหรับ สวิตช์ปรับความเร็วรอบหมุนมอเตอร์พัดลม อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารทำความเย็น (Expansion Valve) ให้มีติดไว้ที่ตัวเครื่อง หรือ แยกติดตั้งก็ได้

๔.๑๓ พัดลมของชุดแฟนคอยล์ ใช้ชนิดครอสโฟลว์ (Cross Flow Fan) หรือ พัดลมแบบกรงกระรอก (Squirrel Cage) หรือ พัดลมชนิดอื่นที่มีการขับลมด้วยมอเตอร์

๔.๑๔ แผงกรองอากาศเป็นแบบอะลูมิเนียม หรือ โยสังเคราะห์ที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย

๔.๑๕ ชุดแฟนคอยล์ที่ออกแบบให้ติดตั้งในเครื่องเรือน หรือส่วนหุ้มปิดที่ทำขึ้นเฉพาะจะมี หรือไม่มีแผงเปลือกนอกก็ได้

๔.๑๖ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ใช้เทอร์โมสตัตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Thermostat) ที่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ในช่วงไม่น้อยกว่า $18 - 30^{\circ}\text{C}$ โดยให้ค่าความละเอียดถูกต้องแม่นยำ ในการควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Accuracy, Precision) ได้ $+ 1^{\circ}\text{C}$ หรือ ละเอียดมากกว่า พร้อมวงจรหน่วงเวลา การทำงานของคอมเพรสเซอร์ เพื่อป้องกัน คอมเพรสเซอร์เสียหาย หากเกิดไฟดับ แรงดันไฟฟ้าขาดหายไป หรือ คอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน วงจรจะหน่วงเวลาไม่ต่ำกว่า ๒ นาที จึงจะสามารถใช้งานคอมเพรสเซอร์ได้อีก

๕. การติดตั้งอุปกรณ์

๕.๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนจะต้องติดตั้งสวิตช์ ควบคุมระดับความดันน้ำยา (Hi-Low Pressure Switch) ช่องกระจกมองน้ำยา (Sight Glass) อุปกรณ์กรองสารทำความเย็น ชุดกรองและ ดูดความชื้น (Strainer and Drier)

๕.๒ การเดินสายไฟให้ใช้สายไฟ THW ขนาดตามมาตรฐานของเครื่องปรับอากาศ (ตามมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนด) โดยร้อยในท่อเหล็ก EMT ขนาดตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด พร้อมทั้งทาสี (เหมือนสีของอาคารเดิม)

๕.๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตกแต่งฝ้าเพดานและผนังในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้เหมาะสมและเหมือนกับแบบการติดตั้งเดิมของอาคาร

๖. การรับประกัน

๖.๑ ต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ต่ำกว่า ๑ ปี นับจากวันลงนามในเอกสารรับมอบงาน

๖.๒ ระหว่างเวลาประกัน หากผู้ซื้อตรวจพบว่า ผู้เสนอราคา / ผู้ขาย นำวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดมาติดตั้ง ตลอดจนงานติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย ผู้เสนอราคา / ผู้ขาย ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว

๖.๓ ระหว่างเวลารับประกันผลงาน ระยะเวลา ๑ ปี ผู้เสนอราคา / ผู้ขาย จะต้องเข้ามาทำการตรวจสอบบำรุงรักษาตามคู่มือการใช้งานของเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง

๖.๔ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เกิดชำรุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของผู้ผลิต หรือการติดตั้งในระหว่างเวลารับประกันผู้เสนอราคา / ผู้ขาย ต้องดำเนินการเปลี่ยน หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเช่นเดิมอย่างรวดเร็ว

๗. เงื่อนไขทั่วไป

- ผู้เสนอราคา / ผู้ขาย ต้องแจ้งชื่อยี่ห้อของวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทำตารางเปรียบเทียบข้อกำหนด (Comply) รายการที่เสนอกับรายละเอียดข้อกำหนด รวมทั้งแนบแคตตาล็อกของอุปกรณ์หลัก ทำดัชนีและเน้นข้อความที่ตรงกับคุณลักษณะข้อที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

เป็นเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. ส่งมอบงาน

๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างต้องทำการเก็บรายละเอียดของงานให้เรียบร้อย